

Svar på frågorna från Samfälligheten rörande offerten:

några snabba frågor till

1. info om garanti och underhåll på dessa laddboxar önskas gärna
Tillverkaren lämnar 3 års garanti för sina produkter.
(<https://chargeamps.com/sv/garantipolicy/>)
2. hur möts elförbrukningen om vi vill att den enskilde skall betala elförbrukning avseende laddning av elbilar?
Detta system har en webbaserad mätare som tex varje månad skickar ut en lista på vilka förbrukare som använt hur mycket.
Vill man att detta ska debiteras automatiskt så är det en tillkommande tjänst.
3. Pris offerten skulle den vara i princip detsamma om kostnaderna skulle läggas på resp fastighetsägare med den skillnad att de då söker det gröna bidraget

Skatteverket säger:

Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste ske i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse

- ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
- en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
- en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

4. tänkte på den gruppen med 2 garagelängor med fem vardera så blir det ju 10 totalt och med dubbelbox 5 styck men det kommer ju krävas då 3 per länga eller finns modellen som singel ?

Det blir 3st per länga. Alt 1 med sladd.

Går dessa att även montera utomhus (förstår att grävningsarbete tillkommer) i fall någon boende önskar laddplats utomhus i stället för inne i garagen.?

Ja, dessa är designade för att kunna sitta utomhus.

Några kommentarer och frågor

1. Längan med 18 x 2 är 17 x 2 så totalt 83 platser
Stämmer
2. Är detta offert innan bidrag för elladdning? Så söker vi via naturvårdsverket så erhåller Max 15.000kr och detta fall blir det hälften vad offerten säger ?**Svar redan på telefon**

3. Detta är en offert på att genomföra hela området , vad händer om vi beslutar oss att ta en länga på 17 platser , kan vi som riktmärke räkna om offerten som totalen dividerat med 85×17 ?

Offerten är baserade på antal, viss prisförändring kommer ske om man vill dela upp offerten.

4. Tror många boende undrar hur kommer det fungera med 17 bilar som laddar i samma garage länga där vi har höjt upp till 25 och genomfört nedan förslag ? Hur kommer det rent tekniskt fungera och hur långa tid tar det osv ?

Generellt så behov laddarna 6A ledigt utrymme för att starta upp laddning, finns det inte så ställs fordonen i "kö" tills andra bilar har laddat klart.